

BRANDFÖRESKRIFTER

Innehåll

1. Allmän brandsäkerhet	2
2. Montermaterial/dekor	2
3. Explosiva gaser, vätskor och varor	2
4. Heta arbeten.....	3
5. Tomemballage, sopor m.m.....	3
6. Elinstallationer.....	3
7. Rökförbud gäller på mässområdet.....	3
8. Brandlarm.....	3

Byggnationsmaterial skall bestå av klassificerat svårantändligt material såsom t.ex. spånskiva, plywood m.m. Svårantändligt material skall vara typgodkänt. Typgodkännande eller intyg från Statens Provningsanstalt ska finnas tillgängligt i montern om det inte är uppenbart att materialet kan godtas. Tyger och annat dekormaterial skall vara impregnerat mot brand. Tygtak överstigande 30 m² är inte tillåtet utan att sprinkler installeras, eller brandvakt anlitas. Detta gäller naturligtvis även tak av annat material än tyg.

Kontakta Kistamässans säkerhetsansvarige för att ansöka om denna dispens.

Det är inte tillåtet att förvara tomgods och annat brännbart material i montern.

Alla elektriska installationer och utrustning skall vara utförda enligt gällande föreskrifter.

Endast fordon som godkänts av Kistamässan får föras in i anläggningen och drivmedelstanken skall vara försedd med låsbart tanklock samt vara fulltankad.

Vid användning av gasol/gastuber kontakta Kistamässans säkerhetsansvarige för godkännande. Gasol/gastuber skall alltid vara placerade på kärra med hjul för att snabbt kunna transporteras bort. Under nattetid får gasol/gastuber aldrig förvaras i mässanläggningen, utan på därför avsedd plats, eller borttransporteras. Kontakta Servicecenter om ni behöver hjälp med detta.

Inför och under arrangemangen gör Kistamässan säkerhets- och skyddsinspektioner. Eventuella anmärkningar vid dessa skall åtgärdas omgående på utställarens bekostnad.

Heta arbeten såsom t.ex. svetsning, lödning, bruk av rondell, öppen låga får inte förekomma i lokalerna, utan att skriftligt tillstånd erhållits av säkerhetsansvarig på Kistamässan samt att giltigt certifikat för heta arbeten uppvisas. Detsamma gäller aktiviteter som avger rök eller gaser såsom t.ex. stekning och användning av rökmaskiner.

Vi har automatiskt brandlarm i lokalerna vilket innebär att våra rökdetektorer är mycket känsliga. Kostnader för utryckning orsakat av utställare debiteras respektive utställare.

Vid eventuell byggnation i två plan bestäms antalet trappor av gångavståndet till närmaste trappa. Gångavståndet får inte överstiga 10 m. Erforderlig trappbredd bestäms av ytan på övre planet, upp till 15 kvm medför en trappa på minst 0,8 m bredd. För varje ytterligare påbörjad 15 kvm krävs ytterligare 0,8 m trappbredd. 2 x 0,8 m bred trappa kan bytas mot en 1 x 1,2 m bred rak trappa. För övriga föreskrifter och regler gällande byggnation hänvisar vi till **TEKNISKA BESTÄMMELSER OCH INFORMATION**. Ansvaret för säkerhet och konstruktionsutförande ligger helt och fullt på respektive monterbyggare och Kistamässan fritar sig helt från detta ansvar, men har rätt att kräva in ritningar m.m. rörande byggnationen. Inga byggnationer får påbörjas innan skriftligt tillstånd erhållits av Kistamässan.

Rökning är enligt lag inte tillåten inom anläggningen.

Öppen eld (levande ljus, gasollampor m.m.) är inte tillåtet inom anläggningen.

1. Allmän brandsäkerhet

Utrymningsvägar och dörrar skall hållas fria. Inga brandredskap, larmtryckningsknappar och skyltar får blockeras eller byggas in, utan måste vara fullt synliga. Rökning och öppen eld är inte tillåtet i Kistamässans lokaler. Släckutrustning finns bl.a. vid alla nödutgångar, entréhallen, konferensen, servicecenter, kök, kontor m.m.

2. Montermaterial/dekor

Allt byggmaterial skall vara svårantändligt och godkänt av Statens provningsanstalt eller annat typgodkännande. Tyger och dekormaterial skall vara impregnerade. Tak får ej överstiga 30 kvm.

3. Explosiva gaser, vätskor och varor

Brandfarliga varor måste vara godkända av säkerhetsansvarig på mässan. De och övriga tryckkärl skall efter stängning förvaras i särskilt utrymme utanför mässlokalerna, eller transporteras bort.

Rengöringstraror indränkta med olja, fett eller lösningsmedel skall förvaras i tättslutande, obrännbara behållare med självstängande lock. Gasflaskor skall placeras fast på transportkärror. Vid brandtillbud skall de snabbt föras i säkerhet.

Inga explosiva eller pyrotekniska varor får finnas i lokalerna. Mindre inomhusfyrverkerier kan dock godkännas under särskilda förutsättningar.

Bränsletanken på motorfordon skall ha låsbart lock. På gasol drivna fordon skall även huvudkranen närmast tanken vara stängd.

4. Heta arbeten

Svetsning, skärning, kapning och öppen låga är inte tillåtna på utställningsområdet utan tillstånd av den säkerhetsansvarige på mässan. Utöver tillstånd krävs även giltigt certifikat för heta arbeten.

5. Tomemballage, sopor m.m.

Tomemballage, sopor och annat brännbart material får inte förvaras i montern, utan hänvisas av mässppersonalen till lämpliga ställen.

6. Elinstallationer

Alla elektriska installationer skall vara utförda enligt gällande föreskrifter samt godkännas av mässans elentreprenör. Detsamma gäller all elektrisk utrustning.

7. Rökförbud gäller på mässområdet

Rökning inne på mässområdet är enligt Svensk lag förbjuden under hela mässtiden. Rökning är endast tillåten på speciellt anvisade platser.

8. Brandlarm

Anläggningen är försedd med automatiskt brandlarm samt sprinkleranläggning. Både rök- och värme detektorer finns inom anläggningen. Utryckning orsakad av utställaren kommer att debiteras.

Vid utlöst brandlarm ljuder en siren omväxlande med ett talat utrymningsmeddelande på Svenska och Engelska. Återsamlingsplats är den stora parkeringen mellan mässan och E4:an.

Om du har övriga frågor kontakta Jan Thorén, 08-506 650 49.